


Утверждаю:

Председатель Комиссии

Заместитель руководителя Управления

Дроздецкий Е.В.

«13» августа 2026 г.



Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований Курганской области

I. Общие положения

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила обеспечения готовности) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок проведения оценки), утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Минюсте России 29.11.2024 № 80417.

II. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

1. Программа устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований (поселений, муниципальных округов, городских округов), подлежащих оценке обеспечения готовности согласно Правилам обеспечения готовности и осуществляющих деятельность на территории Курганской области (Перечень муниципальных образований приведен в Приложении 1 к настоящей Программе).

2. Для проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду приказом руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 13.08.2026 № ПР-332-380-о созданы комиссии по оценке обеспечения готовности (далее – Комиссии).

3. В целях проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований в состав комиссии по согласованию включен представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения (Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области).

III. Права и обязанности членов комиссии

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе I настоящей Программы.

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии: представителей надзорных отделов Уральского управления Ростехнадзора, уполномоченных на осуществление федерального государственного энергетического надзора и федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, а также представителя Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

5.1. Председатель Комиссии утверждает настоящую Программу, определяет сроки и утверждает график проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссии, обеспечивает выполнение принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности, распределяет обязанности и права между членами Комиссии.

5.2. Заместитель Председателя Комиссии исполняет обязанности Председателя Комиссии в его отсутствие.

5.3. Члены Комиссии исполняют обязанности и используют права, распределенные председателем Комиссии.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемого лица к отопительному периоду члены Комиссии должны:

6.1. Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии (приведен в Приложении 2 к настоящей Программе), при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

Провести оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в соответствии с утвержденным графиком (приведен в Приложении 2 к настоящей Программе).

6.2. Направить в отдел информационных технологий и информационной безопасности в срок до 19 августа для размещения на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программу оценки готовности.

6.3. Подготовить письменное уведомление каждому муниципальному образованию, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и представить Комиссии документы согласно Приложению 3 к настоящей Программе, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 8 Правил обеспечения готовности, а также заполненные оценочные листы на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе.

6.4. Направить уведомление и форму оценочного листа в электронном виде для заполнения проверяемому лицу в срок не позднее чем за 20 календарных

дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

6.5. В течение 3 календарных дней с даты предоставления муниципальными образованиями заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности направить не позднее 1 рабочего дня до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) председателю (заместителю председателя) комиссии для утверждения уровня готовности муниципального образования к отопительному периоду.

6.6. Осуществить оценку обеспечения готовности проверяемого лица на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности,

и установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности (индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах):

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

6.7. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте (согласно приложению 4 к настоящей Программе), в сроки, установленные приказом о создании комиссии. Срок составления акта не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

В случае непредоставления МО документов в указанный в уведомлении срок, определить срок составления акта оценки обеспечения готовности не позднее одного рабочего дня с даты, указанной в уведомлении.

6.8. Приложить к акту заполненный оценочный лист в редактируемом формате, а также подписанный всеми членами комиссии.

6.9. Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности.

6.10. Подготовить паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорт готовности) (согласно приложению 5 к настоящей Программе) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемому лицу, в отношении которых установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть после 15 ноября.

7. Паспорт готовности муниципальному образованию выдаётся не позднее 20 ноября.

8. В случае неготовности проверяемого лица после получения уведомления об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

8.1. Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления либо в случае отсутствия уведомления об устранении замечаний в установленный срок.

8.2. Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист.

8.3. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок, принять меры предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора в срок до 1 декабря.

IV. Права и обязанности муниципального образования

10. С целью соблюдения Управлением сроков, установленных пунктом 6.5 Порядка муниципальное образование в ходе проведения его оценки обеспечения готовности, не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, обязано предоставить в Комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с приложением 3 к настоящей Программе;

- заполненный оценочный лист на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе.

11. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, муниципальное образование обязано продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

Приложение 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду
2026-2027 годов

Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду 2025-2026

№ п/п	Наименование проверяемого лица	Адрес местонахождения	Примечание
1.	Альменевский муниципальный округ	641130, Курганская область, с.Альменево, пл. Ленинского Комсомола	
2.	Белозерский муниципальный округ	641330, Курганская область, с.Белозерское, ул. К. Маркса, 16	
3.	Варгашинский муниципальный округ	641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул. Чкалова, 22	
4.	город Курган	640000, г. Курган, пл. Ленина, 1	
5.	город Шадринск	641800, Курганская область, г.Шадринск, ул. Свердлова, 59	
6.	Далматовский муниципальный округ	641730, Курганская область, г.Далматово, ул. Советская, 187	
7.	Звериноголовский муниципальный округ	641480, Курганская область, с.Звериноголовское, ул. Чапаева, 41	
8.	Каргапольский муниципальный округ	641920, Курганская область, р.п.Каргаполье, ул. Калинина, 35	
9.	Катайский муниципальный округ	641700, Курганская область, г.Катайск, ул. Ленина, 200	
10.	Кетовский муниципальный округ	641310, Курганская область, с.Кетово, ул. Космонавтов, 39	
11.	Куртамышский муниципальный округ	641430, Курганская область, г.Куртамыш, ул. XXII Партсъезда, 40	
12.	Лебяжьеvский муниципальный округ	641500, Курганская область, п.г.т. Лебяжье, ул. Пушкина, 14	
13.	Макушинский муниципальный округ	641610, Курганская область, г.Макушино, ул. Ленина, 85	
14.	Мишкинский муниципальный округ	641040, Курганская область, р.п.Мишкино, ул. Ленина, 30	
15.	Мокроусовский муниципальный округ	641530, Курганская область, с.Мокроусово, ул. Советская, 31	
16.	Петуховский	641650, Курганская область,	

	муниципальный округ	г.Петухово, ул. К. Маркса, 27	
17.	Половинский муниципальный округ	641780, Курганская область, с.Половинное, ул. Победы, 9	
18.	Притобольный муниципальный округ	641400, Курганская область, с. Глядянское, ул. Красноармейская, 19	
19.	Сафакулевский муниципальный округ	641030, Курганская область, с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 35	
20.	Целинный муниципальный округ	641150, Курганская область, с. Целинное, ул. Советская, 66	
21.	Частоозерский муниципальный округ	641670, Курганская область, с.Частоозерье, ул. Октябрьская, 126	
22.	Шадринский муниципальный округ	641800, Курганская область, г. Шадринск, ул. Р. Люксембург, 10	
23.	Шатровский муниципальный округ	641860, Курганская область, с.Шатрово, ул. Федосеева, 53	
24.	Шумихинский муниципальный округ	641100, Курганская область, г.Шумиха, ул. Кирова, 12	
25.	Щучанский муниципальный округ	641010, Курганская область, г.Щучье, пл. Победы, 1	
26.	Юргамышский муниципальный округ	641200, Курганская область, п.Юргамыш, ул. Ленина, 43	

Приложение 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

Утверждаю:

Председатель Комиссии
Заместитель руководителя Управления
Дроздецкий Е.В.

«13» августа 2026 г.

График проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027

№ п/п	Наименование проверяемого лица	Срок проведения оценки	Примечание
1.	Альменевский муниципальный округ	15.09.2026- 30.09.2026	
2.	Белозерский муниципальный округ	28.09.2026- 13.10.2026	
3.	Варгашинский муниципальный округ	28.09.2026- 15.10.2026	
4.	город Курган	19.10.2026- 29.10.2026	
5.	город Шадринск	21.09.2026- 09.10.2026	
6.	Далматовский муниципальный округ	01.10.2026- 20.10.2026	
7.	Звериноголовский муниципальный округ	28.09.2026- 08.10.2026	
8.	Каргапольский муниципальный округ	05.10.2026- 22.10.2026	
9.	Катайский муниципальный округ	12.10.2026- 23.10.2026	
10.	Кетовский муниципальный округ	01.10.2026- 20.10.2026	
11.	Куртамышский муниципальный округ	01.10.2026- 15.10.2026	
12.	Лебяжьеvский муниципальный округ	02.10.2026- 09.10.2026	
13.	Макушинский муниципальный округ	02.10.2026- 09.10.2026	

14.	Мишкинский муниципальный округ	15.10.2026- 23.10.2026	
15.	Мокроусовский муниципальный округ	19.10.2026- 30.10.2026	
16.	Петуховский муниципальный округ	21.09.2026- 06.10.2026	
17.	Половинский муниципальный округ	15.10.2026- 23.10.2026	
18.	Притобольный муниципальный округ	15.10.2026- 23.10.2026	
19.	Сафакулевский муниципальный округ	15.09.2026- 30.09.2026	
20.	Целинный муниципальный округ	23.09.2026- 06.10.2026	
21.	Частоозерский муниципальный округ	21.09.2026- 06.10.2026	
22.	Шадринский муниципальный округ	19.10.2026- 29.10.2026	
23.	Шатровский муниципальный округ	19.10.2026- 29.10.2026	
24.	Шумихинский муниципальный округ	29.10.2026- 30.10.2026	
25.	Щучанский муниципальный округ	01.10.2026- 15.10.2026	
26.	Юргамышский муниципальный округ	28.09.2026- 13.10.2026	

Приложение 3

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

Перечень документов, подтверждающих выполнение требований готовности муниципальными образованиями к отопительному периоду

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
пункт 6	План подготовки к отопительному периоду муниципальных образований (в случае принятия решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 настоящих Правил), утверждённый до 15 мая.			
Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящих Правил, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду				
подпункт 8.2 пункта 8	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду			
	Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями (информация должна соответствовать схемам теплоснабжения)			
	Перечни потребителей тепловой энергии			
Выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные подпунктами 8.3.1 - 8.3.2 пункта 8 Правил				
подпункт 8.3.1	Утвержденный (актуализированный) до 01 апреля порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
пункта 8	ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)			
подпункт 8.3.2 пункта 8	Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154			
Обеспечение подготовки к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
подпункт 8.3.3 пункта 8	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении			
Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил				
подпункт 9.3.1 пункта 9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования			
подпункт 9.3.3 пункта 9	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511)			
подпункт 9.3.4 пункта 9	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511.			
подпункт 9.3.5 пункта 9	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности			
подпункт 9.3.6 пункта 9	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей),			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	пунктами 70, 71 Правил N 511 и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО.			
подпункт 9.3.7 пункта 9	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности).			
подпункт 9.3.8 пункта 9	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил N 511, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности			
подпункт 9.3.9 пункта 9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.			
подпункт 9.3.10 пункта 9	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.			
Проведение наладки принадлежащих тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11- 9.3.14 и 9.3.22 пункта 9 Правил				
подпункт 9.3.11 пункта 9	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.			
пункт 9.3.22 пункта 9	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294,295 и 447 Правил N 511.			
подпункт 9.3.12 пункта 9	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты,			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности.			
подпункт 9.3.14 пункта 9	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО.			
Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)				
подпункт 9.3.15 пункта 9	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.			
подпункт 9.3.16 пункта 9	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511.			
подпункт 9.3.18 пункта 9	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511.			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
подпункт 9.3.19 пункта 9	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511.			
подпункт 9.3.20 пункта 9	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511.			
подпункт 9.3.21 пункта 9	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511.			
подпункт 9.3.23 Пункта 9	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511.			
подпункт 9.3.24 Пункта 9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511.			
подпункт 9.3.26 Пункта 9	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.			
подпункт 9.3.27 пункта 9	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (Правил)			
подпункт 9.2 пункта 9	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,			

№ пункта Правил ОЗП	Подтверждающий документ	Представленные документы с реквизитами	Наличие замечаний	Срок устранения замечаний
	работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил).			

Приложение 4
к Программе проведения оценки обеспечения

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

_____ «__» _____ 2026 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная приказом Уральского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 13.08.2026 № ПР-332-380-о,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в составе:

председатель комиссии:

заместитель председателя

комиссии:

члены комиссии:

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду от «__» _____ 2026 г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа,
проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «__» _____ 2026 г. по «__» _____ 2026 г.
(сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального
образования:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов оценки обеспечения готовности:

2. Бесхозный объект (при наличии): _____;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия
установила:

1. Выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду:

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
1.	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):			
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)			
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)			
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)			
2.	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)			
2.1	Соблюдение Порядка при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил			
2.2	Фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не			

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
	являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду			
2.3	Фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)			

2. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Индекс готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.		
2.		

3. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Индекс готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

- Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ___ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ____ 20__ г. _____
(дата, подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась
оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

**обеспечения готовности к отопительному периоду
2026-2027 гг.**

ВЫДАН

(наименование оцениваемого лица)

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
от «__» _____ 2026 г № _____ - МО.

Председатель комиссии